

सेवा में,  
डायरेक्टर,  
Greenland Public School,  
Prem Nagar (Hesag),  
Hatia, Ranchi.


विषय:— अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

Greenland Public School, Prem Nagar (Hesag), Hatia, Ranchi, का अग्नि-सुरक्षा उपायों की जाँच आज दिनांक 12.03.2019 को मेरे द्वारा किया गया। जाँच के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:—

- 1) स्कूल भवन तक जाने के लिये पक्की एवं चौड़ी सड़क है।
- 2) सड़क की चौड़ाई 20 फीट से अधिक है।
- 3) अग्निशमन की गाड़ियों के आने-जाने में कोई बाधा नहीं है।
- 4) स्कूल के अन्दर पानी की पूर्ण व्यवस्था है।
- 5) N.B.C. के नियम के अनुसार स्कूल भवन के सामने वाले भाग चौड़ी एवं खुली जगह है।
- 6) स्कूल भवन की Wiring की व्यवस्था Licensed Electrician से किया गया है।
- 7) स्कूल भवन की सीढ़ियों को Enclosed Stair case के रूप में किया गया है।
- 8) स्कूल भवन में तड़ित चालक की व्यवस्था किया गया है।
- 9) स्कूल भवन में फायरवकेट एवं बालु की व्यवस्था किया गया है।
- 10) स्कूल भवन के मुख्य-मुख्य स्थानों पर Portable Fire Extinguisher का संघारण किया गया है।

अतः प्रायोगिक जाँच के क्रम में उपर्युक्त सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ पूरी तरह से क्रियाशील एवं संतोषजनक पाए गये।

 12-03-2019

अग्निशमालय पदाधिकारी  
अग्निशमालय पदाधिकारी  
राँची